

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 496

620149 г. Екатеринбург ул. Бардина, 15а тел. 223-24-25, 223-23-25
E-mail: mdou496@mail.ru

Акт
обследования здания МБДОУ – детский сад № 496
на предмет пожарной безопасности

г. Екатеринбург

«10» апреля 2018 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий Апушева Л.Г.

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ВМР – Гуляева А.В.

Заместитель заведующего по АХЧ – Назаренко М.В. ответственный за ПБ

Инженер по ОТ – Старковская С.С.

В период с 30 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года провели обследование здания МБДОУ – детский сад № 496 на предмет пожарной безопасности.

В результате осмотра сделано заключение:

№	Наименование мероприятий	Какая работа проведена
1.	В учреждении проверен и обеспечен свободный доступ для людей к путям эвакуации и эвакуационным выходам.	Всего 11 эвакуационных пожарных выходов в здании, 5 внутренних эвакуационных пожарных лестниц расположенных в 14 группах, 1 внешняя пожарная лестница с крыши здания. Обеспечена расчистка крыши к выходу 1 внешней пожарной лестницы Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы и включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Во всем здании на путях эвакуации и эвакуационных выходах в наличии знаки эвакуации. У каждого пожарного шкафа (9 штук) в музыкальном и физкультурном зале в наличии аптечка первой медицинской помощи.
2.	В учреждении обеспечено наличие возможности для людей беспрепятственно самостоятельно покинуть	Во всех 16 эвакуационных выходах в зазоры на дверях обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа.

	здание через эвакуационные выходы.	Эвакуационные пути свободны, очищены от снега пути эвакуации, ворота закрываются и открываются автоматически с пульта. На вахте в наличии ключ для открывания ворот на случай отключения света. Пульт и ключи от ворот хранятся у вахтера и у заведующего на ночь передаются дежурному сторожу, который обходит здание каждый час.
3.	На территории здания обеспечен свободный проезд пожарной техники.	Ежедневная очистка дороги ведущей к детскому саду, проезда. На здании имеется указатель ПГ с указанием направления движения к пожарным гидрантам и с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения. ПГ расположен Ак. Бардина, 15, Ак. Бардина 13/2) в исправном состоянии.
4.	Провели ревизию первичных средств пожаротушения на предмет их исправности и наличия полного комплекта.	В наличии и в исправном состоянии 28 огнетушителей: 11 порошковых, 17 углекислотных. В наличии и в исправном состоянии 9 пожарных шкафов (16.03.2018 г. проведена перемотка пожарных рукавов на новую складку, что зафиксировано в журнале, в акте проверки, в листах учета перемотки). Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 16 марта 2018 г. проведена проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода и исправности пожарных кранов, что зафиксировано в журнале, в акте проверки. Помещения повышенной опасности: щитовая, прачечная, пищеблок, склады соответствуют требованиям пожарной безопасности (оснащены огнетушителями имеют расчет по определению категории взрывопожарной и пожарной опасности, определен класс зоны по правилам устройства электроустановок). В каждой щитовой в наличие ящик с песком, резиновый коврик, огнетушитель,

		диэлектрические перчатки в соответствии с техническими требованиями. Все помещения свободны для доступа.
5.	Организовано инструктивно-методические занятия по формированию навыков применения средств первичного пожаротушения.	04.04.2018 г. проведено инструктивно-методическое занятие с сотрудниками ДОУ по применению средств первичного пожаротушения, что зафиксировано в журнале инструктажа и в Протоколе. 20.04.2018 проведена тренировка по практической отработке планов эвакуации среди обслуживающего персонала и воспитанников ДОУ
6.	Проверено и обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, систем пожарной сигнализации, дублирующий сигнал о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	03 апреля 2018 года обслуживающая организация ООО «Защита» провела внеплановую проверку технического состояния установки пожаротушения, пожарной сигнализации, что подтверждено Актом проверки и записью в журнале регистрации работ. 05 апреля 2018 года обслуживающая организация ООО «Актай - Мониторинг» провели внеплановую проверку работоспособности и канала связи «Стрелец-Мониторинг», что подтверждено Актом проверки. 02.03.2018 года проведена чистка вентиляционных систем (вытяжных и приточных от пыли и пожароопасных отложений, жира) о чем свидетельствует акт приема чистки вентеляции.
7.	Комиссией проанализированы принятые ранее нормативные документы (приказы, должностные инструкции, инструкции по охране труда и пожарной безопасности) о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, распределении и закреплении персональной ответственности в трудовых договорах и	На 2018 год приказом заведующего назначены ответственные лица за ПБ, закреплена персональная ответственность за персоналом за ПБ, ответственные за безопасность воспитанников. 04 апреля 2018 года разработана новая инструкция по ПБ «Действия сотрудников при пожаре». Инженером по ОТ проведен дополнительный внеплановый инструктаж по ПБ с сотрудниками, дежурными - вахтером и сторожами по порядку действий при получении информации о пожаре.

