

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 496  
620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 15 а, телефон: 8(343) 223-23-25.

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ-д/с № 496  
Л.Г. Апушева  
Приказ № 22/2 от 15.05.2018 г.

**Инструкция**  
по оповещению единым сигналом персонала, обучающихся  
при возникновении пожара, задымления, запаха горения, тления, угрозы взрыва

Каждый работник детского сада, обнаруживший пожар или его признаки обязан выполнить поэтапно следующие действия:

1. В случае пожара должна сработать автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в виде сирены от штатного звонка (зуммера) или речевого оповещения – персонал должен начать эвакуацию, согласно разработанным планам.

**В случае не срабатывания автоматического оповещения:**

2. Привести в действие систему оповещения о пожаре в ручную путем нажатия ближайшего ручного пожарного извещателя, установленного в коридорах на каждом этаже.

**В случае не срабатывания автоматического оповещения от ручных извещателей:**

3. Привести в действие систему оповещения путем нажатия штатного школьного звонка (установленного на вахте первого этажа) **сигнал «Пожар» - три длинных звонка;**

**В случае не срабатывания штатного звонка:**

4. Объявление голосом через переносной громкоговоритель (мегафон) (находящегося на вахте первого этажа) сообщение о пожаре следующего содержания:

**ВНИМАНИЕ! Возникла опасная ситуация, Всем покинуть здание. Сообщение необходимо проводить на каждом этаже, в каждом крыле.**

**В случае отсутствия переносного громкоговорителя:**

5. Необходимо обойти каждое помещение, учебные классы, служебные кабинеты и сообщить персоналу о необходимости эвакуации, текст сообщения:

**ВНИМАНИЕ! Возникла опасная ситуация. Всем покинуть здание. При этом указать пути следования к эвакуационным выходам.**

Заместитель заведующего  
по административно хозяйственной части Назаренко М.В.